

Hygiène et Cantonnement : Exigences réglementaires

| Installation d'accueil dans les chantiers | | Durée du chantier | | Moyen à mettre en œuvre | Particularités |
|---|---------------------------------------|-------------------|----------|--|--|
| | | < 4 mois | > 4 mois | | |
| <i>Exigences à mettre en œuvre</i> | | | | <i>Check List des actions (cocher ce qui est fait)</i> | |
| Tous locaux (base vie ou installation dans le bâtiment) <i>Article L4221-1 et R4228-12</i> | | X | X | <input type="checkbox"/> Aérés, éclairés et chauffés <input type="checkbox"/> Tenus en état de propreté constant | |
| | | X | | <input type="checkbox"/> Si les locaux fixes ne sont pas adaptés, possibilité d'utiliser des véhicules de chantier, spécialement aménagés à cet effet, qui doivent pouvoir répondre aux mêmes besoins. <input type="checkbox"/> Pour un chantier de travaux souterrains, le local vestiaire doit se trouver au jour <input type="checkbox"/> Le local en sous-sol n'est toléré qu'exceptionnellement, à défaut d'autre solution, il n'est accepté que s'il est possible de l'aérer et de l'éclairer convenablement, et de le tenir en état constant de propreté. | |
| Local vestiaire <i>R4228-6</i> | Armoires vestiaires | X | X | <input type="checkbox"/> 1 vestiaire par personne | <input type="checkbox"/> 2 compartiments pour les travaux insalubres et salissants* (plomb, amiante...). |
| | | X | | <input type="checkbox"/> Si le chantier est trop exigu pour des armoires, possibilité de les remplacer par des patères en nombre suffisant | |
| | Sièges | X | X | <input type="checkbox"/> en nombre suffisant (1 par salarié ou bancs) | |
| Local réfectoire (sauf en cas de prise en charge du repas par l'employeur exemple prime de panier) <i>R4228-22 à 24</i> | Tables et chaises | X | X | <input type="checkbox"/> en nombre suffisant | |
| | Appareil de réchauffage ou de cuisson | X | X | <input type="checkbox"/> Chauffe-gamelle (ou tout autre matériel permettant de garder au chaud ou de réchauffer) | |
| | Eau | | X | <input type="checkbox"/> Un robinet pour 10 usagers conseillé | |

Hygiène et Cantonnement : Exigences réglementaires

| Installation d'accueil dans les chantiers | | Durée du chantier | | Moyen à mettre en œuvre | Particularités |
|---|-----------------------------------|-------------------|----------|--|--|
| | | < 4 mois | > 4 mois | | |
| Exigences à mettre en œuvre | | | | Check List des actions réalisées (cocher ce qui est fait) | |
| Local réfectoire (suite) R4228-22 à 24 | Garde-manger ou réfrigérateur | | X | <input type="checkbox"/> Réfrigérateur conseillé | |
| Eau potable | Pour la boisson | X | X | <input type="checkbox"/> Eau potable fraîche, 3 litres au moins par jour et par travailleur | |
| Sanitaires R4228-7 à 11 | Lavabos | X | X | <input type="checkbox"/> lavabos, 1 au moins pour 10 travailleurs ou système de rampes équivalent | <input type="checkbox"/> Pour les très courts chantiers jumelés au sanitaire. |
| | Eau pour se laver | | X | <input type="checkbox"/> Eau courante à température réglable | |
| | | X | | <input type="checkbox"/> Si l'eau courante est impossible, possibilité de raccorder sur un réservoir, avec quantité suffisante | |
| | Cabinets d'aisance (WC, urinoirs) | | X | <input type="checkbox"/> L'eau doit être à température réglable | <input type="checkbox"/> En cas d'éloignement de la base vie, prévoir des points complémentaires |
| | | X | | <input type="checkbox"/> Un cabinet et un urinoir pour 20 (ou 2 cabinets) avec raccordement sur réseau (collectif ou fosse) | |
| | Douches | X | X | <input type="checkbox"/> Un cabinet chimique pour 10 | |
| | | | | <input type="checkbox"/> 1 pour 8, pour les travaux insalubres et salissants* (plomb, amiante...) | |

*Arrêté du 3 octobre 1985 fixant les conditions dans lesquelles des douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants; Version consolidée au 01 juillet 1990.

Documents de référence: Code du travail, "Aide mémoire juridique" INRS Tj 11, "socle commun de prévention", "cantonnements de chantier" CRAMIF NT N° 27, "installation d'accueil des salariés sur chantiers" OPPBTP Réf H3 MO2 99.